



Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕФЕСТ»

ОГРН 1176658069620 ИНН/КПП 6680007361/668001001
Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Садовая, 4

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Гефест»

С.Г. Целищев

« 06 » 09 2021 г.

Порядок получения допуска в коммерческую эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя

1. Смонтированный узел учета, прошедший опытную эксплуатацию, подлежит вводу в эксплуатацию.
2. Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, осуществляется комиссией в следующем составе:
 - а) представитель теплоснабжающей организации;
 - б) представитель потребителя;
 - в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета.
3. Комиссия создается владельцем источника тепла по заявлению потребителя;
4. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
 - а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;
 - б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;
 - в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;
 - г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
 - д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).
5. Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.

6. Для вызова представителя теплоснабжающей организации абонент направляет соответствующую заявку с приложением необходимых документов в канцелярию ООО «Гефест», по адресу: Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Садовая, 4.

7. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей в порядке, установленном пунктами 62 - 72 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

За дополнительной информацией по вводу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию можно обратиться по адресу: Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Садовая, 4, или по контактному телефону +7 908 639 70 69.